



Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda - TÉRREO

	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tacas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tacas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 tacas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 tacas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 tacas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Quadro de Demanda (QDM) - TÉRREO

Tipos de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (F.D.)	Demanda (kW)
Iluminação	2,57	0,70	1,80
Instalação de T.U.C.A. (Audição e Cinema)	2,54	100,00	2,54
Instalação de T.U.C.A. (Áreas comuns e Corredores)	19,00	100,00	19,00
Outros Específicos	23,11	25,00	5,78
	37,22	100,00	37,22
		TOTAL	30,12

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 833,98 m ²	ÁREA CONST. TOTAL: 733,19 m ²
ÁREA CONST. TÉRREO: 288,78 m ²	TAXA DE APROVEITAMENTO: 30%
ÁREA CONST. PAV. SUP.: 444,41 m ²	TAXA DE PERMEABILIDADE: 60%



APROVAÇÃO:

SERTÃO ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

EMPREENHIMENTO: SEDE CRO - RECIFE
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
ENDEREÇO: RUA BISPO CARDOSO AYRES, N. 111, SOLEDADE, RECIFE-PE
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO CREA: 0518568318
CONTEÚDO: PLANTA DE FORÇA TÉRREO
ESCALA INDICADAS: DATA: 10.01.2024 PROJETO: EEE-03-CRO-PE
UNIDADE: METRO REVISÃO: REVISÃO

A utilização não autorizada de qualquer projeto para execução é exclusiva de aplicações de disposições legais relativas ao uso dos projetos em projetos que exigem o pagamento de indenização.